

Gemeinde Zwingen
Kanton Basel-Landschaft

Erschliessung Areal Papierfabrik West
Neubau Erschliessungsstrasse

Normalprofil 1 : 50 / 1 : 20 / 1 : 10

Stand

Bauprojekt

Plan Nr.94067_Pla06

rev.	Datum	Projekt	Gez.	Geprüft	Freigabe
23.04.2021	PG	SW	PG		
21.05.2021	PG	SW	PG		

SR

Sterli + Ruggli

Ingenieure + Raumplaner AG

Unterdorfstrasse 38, Postfach

4415 Lausen 061 / 926 84 30

Pfad: S:\Projekte\Zwingen\94067_Erschliessung_Schlossgasse_West\04_Plaene\Bauprojekt\94067_Pla06_BP_Normalprofil.2d

GB-Grundlage: Geodaten des Kantons Basel-Landschaft (Bezug via geoshop 15.02.2021)

Planformat: 1050 x 297 mm

Ausdruck: 20-05-2021

Normalprofil 1:50

3.82 Gehweg, 5.00 Parkplatz, 70 Rinne, 2.50 Fahrbahn, 2.50 Fahrbahn, 70 Rinne, 2.40 Parkplatz, 2.50 Gehweg, 25 Hecke geschnitten, 1.00 Vorbereich Gebäude, 2.50

2.5 cm Deckschicht AC 8N, 6.5 cm Tragschicht ACT 16N, 30 cm Fundationsschicht ungebunden *

3.5 cm Deckschicht AC 11N, 8 cm Tragschicht ACT 22N, 40 cm Fundationsschicht ungebunden *

Planie: ME1 > 60 MN/m², Verhältnis ME2/ME1 < 2.5

Detail 1, Detail 2, Radabweiser, Pflasterung mit Splittfugen, Geotextil, Sockelmauer Ortbeton Höhe 30cm, Kies, WAS Druckleitung t=1.50

WAR PP Ø160 SN 16, TV PE ø 80 t=0.40, Swisscom 3K55, OB PE ø 80 t=0.80, EBL PE ø 120 t=0.80, Wasser FZM ø 150 t=1.50

* Fundationsschicht ungebunden: Natürliche Gesteinskörnung 0/45, OC (0/63mm) gemäss SN 670 119a-NA oder Recycelte Gesteinskörnung mit Beton 0/45, OC (0/63mm) gemäss SN 670 119a-NA und SN 670 142

Abschluss Gleisprofil 1:20

3.5 cm Deckschicht AC 11N, 8 cm Tragschicht ACT 22N, 40 cm Fundationsschicht ungebunden *

Planie: ME1 > 60 MN/m², Verhältnis ME2/ME1 < 2.5

Baumscheiben aus altem Gleisprofil, Pflasterung mit Grünfugen, Detail 2, belebter Oberboden (Humus) max. 60cm, Pflanzgrube, Substrat / Vegetationsschicht

Detail 1 Mst.: 1:10

(T-111 C1 / Granitstein)

Fahrbahn, OK Belag, Planie 2-Schicht Belag, Planie 3-Schicht Belag

Beton: C25/30; XC2(CH); Dmax 16; Cl0.10; C1 (0.23 m³/m³), +(0.11 m³/m³)

Detail 2 Mst.: 1:10

(T-120 E / Granitstein)

Fahrbahn, Privat, Anschluss an D1 oder D2, Schotterrasen, Mergel oder Rasengittersteine ausgenommen innerorts: Humus begrünt

Beton: C25/30; XC2(CH); Dmax 16; Cl0.10; C1 (0.10 m³/m³), +(0.05 m³/m³)